

大漢學校財團法人大漢技術學院採購公告（第二次公告）

※採購規格請優先使用已取得政府認可之相關標章(環保、節水、節能等)使用許可，而其效能較好相同或相似之產品。

公告編號：1121101

標的名稱：校園高壓電氣設備

數 量： 校園高壓電氣設備

預算金額：420,000

決標標的名稱及數量摘要：詳如規格明細表

公告單位：總務處庶務組

電話：03-8210845

傳真：03-8266588

採購機關地址：花蓮縣新城鄉大漢村樹人街1號

採購方式：公開取得報價單或企劃書(報價單須註記廠牌、型號、規格)

底價金額是否公告：否

決標方式：最低價者得標（以比價或議價方式辦理）

公告日期：112年11月9日

收件截止日期：112年11月14日(時間17:00)

開標日期：112年11月15日(時間14:00)

開標地點：總務處

履約期限：112年12月8日

經費來源：校外經費



大漢學校財團法人大漢技術學院(上網公告)採購詳細規格書

上網公告案號:1121101

項目名稱	廠牌型號	詳細規格	數量	單位
自動復閉器		液晶顯示型自動復閉器，安裝完成後側試自動、手動 ON-OFF 及閉鎖功能。	1	台
高壓斷路器		1. 高壓斷路器 12KV 630A 25KA 本體機械結構恢復電動、手動及 ON-OFF 功能。配合 VCB 盤儀控測試手、自動 ON-OFF 功能。 2. 含 25 KV 38mm ² 電纜頭、25 KV 高壓電纜頭。五金用品及基本安裝。 3. 安裝完成後需檢附檢測報告：檢測絕緣電阻、接觸電阻、三相 ON-OFF 動作。	1	台
高壓斷路器 (抽出型)		1. 高壓斷路器 抽出型 VCB 24KV 630A 16KA 更新及既設配電盤修改、安裝。安裝完成後配合 VCB 盤測試手、自動 ON-OFF 功能。 2. 含 25 KV 38mm ² 電纜頭、25 KV 高壓電纜頭。五金用品及基本安裝。 3. 安裝完成後需檢附檢測報告：檢測絕緣電阻、接觸電阻、三相 ON-OFF 動作。	1	台
1. 交貨期限： <input type="checkbox"/> 決標次日起 日內， <input checked="" type="checkbox"/> 民國112年12月8日前。 2. 保固期限：自驗收合格之日起， <input type="checkbox"/> 保固一年 <input checked="" type="checkbox"/> 保固二年 3. 投標廠商應檢附之證明文件：廠商登記或設立之證明影本、廠商近期納稅之證明影本、廠商信用證明影本。 4. 投標廠商投遞報價單時，規格應註明廠牌及型號，外封請註明公告編號及標的名稱。				

※ 政府採購法第26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。
 機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。
招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

